

## REGULAMIN ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DOWOŻONYCH NA STACJĘ ZLEWNĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JEDLICZU

Regulamin określa zasady i warunki przyjmowania nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Jedliczu przy ul. Sienkiewicza.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2519),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn.zm),
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z późn.zm),
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 537),
- Przepisy wykonawcze do powyższych ustaw.

### §1.

Definicje:

- 1) **Dostawca nieczystości ciekłych** – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który zawarł Umowę z Odbiorcą nieczystości ciekłych.
- 2) **Wytwórca nieczystości ciekłych** – właściciel nieruchomości znajdującej się poza systemem kanalizacji sanitarnej, wytwarzający ścieki bytowe, gromadzący je okresowo w zbiornikach bezodpływowych,
- 3) **Odbiorca nieczystości ciekłych** – dzierżawca oczyszczalni ścieków i stacji zlewnej, przyjmujący dostarczone do oczyszczenia nieczystości ciekłe – Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jedliczu,
- 4) **Nieczystości ciekłe bytowe** – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych pochodzące z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków,
- 5) **Stacja zlewna** – instalacja i urządzenia zlokalizowane przy oczyszczalni ścieków służące do przyjmowania i rejestrowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia.
- 6) **Brelok identyfikacyjny** – urządzenie, za pomocą którego możliwa jest rejestracja zrzutu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
- 7) **Pojazd asenizacyjny** – pojazd spełniający wymogi określone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 193, poz. 1617)



## §2.

Wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Odbiorcą, a Dostawcą nieczystości ciekłych.

## §3.

- 1) Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej pojazdem asenizacyjnym powinny spełniać wymagania przewidziane przepisami prawa oraz umową zawartą pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą nieczystości ciekłych.
- 2) Do stacji zlewnej mogą być wprowadzane **wyłącznie nieczystości ciekłe bytowe**.
- 3) Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.
- 4) Nieczystości ciekłe przemysłowe należy dostarczać do stacji zlewnej, z której właścicielem, Wytwórca nieczystości ciekłych ma zawartą umowę na odbiór ścieków przemysłowych.
- 5) Do stacji zlewnej nie mogą być wprowadzane nieczystości zakwalifikowane jako odpady na podstawie odrębnych przepisów, a w szczególności:
  - a) odpady stałe, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych a w szczególności żwir, piasek, popiół, szkło, wytłoczyny, drożdże, szczeciny, ścinki skór, tekstylia, włóka, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
  - b) odpady płynne niemieszające się z wodą, a w szczególności sztuczne żywice, lakiery, masy bitumiczne, smoły i ich emulsje, mieszaniny cementowe,
  - c) substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 C, a w szczególności benzyny, nafty, olej opałowy, karbid, trójnitrotoluen,
  - d) substancje żrące i toksyczne, a w szczególności mocne kwasy i zasady, formalina, siarczki, cyjanki oraz roztwory amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
  - e) odpady i ścieki z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówka, gnojowica, obornik, ścieki z kiszzonek,
  - f) ścieki zawierające chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
    - obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
    - stacji krwiodawstwa,
    - zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
    - laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.
- 6) W stacji zlewnej odbiór nieczystości ciekłych potwierdzany jest zgodnie ze wzorem potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

## §4.

Odbiorca nieczystości ciekłych zobowiązany jest do:

- 1) przyjmowania do stacji zlewnej nieczystości ciekłe bytowe na warunkach określonych w Umowie zawartej z ich Dostawcą oraz na warunkach określonych niniejszym Regulaminem,
  - 2) stosowania rozwiązań technicznych zabezpieczających prawidłowe działanie urządzeń stacji zlewnych i oczyszczalni ścieków oraz eksploataowanie ich w sposób nie zakłócający stosowanej technologii oczyszczania ścieków.
- 

- 3) określenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dostarczanych ścieków w miejscu wprowadzania ich do stacji zlewnej oraz zasady dopłat za ich przekroczenie – załącznik Nr 2 do Regulaminu.

#### §5.

Odbiorca nieczystości ciekłych ma prawo:

- 1) kontrolować wprowadzane nieczystości ciekłe pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami określonymi w Umowie poprzez dokonywanie okresowych kontroli stanu i składu nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej,
- 2) wstrzymać odbiór nieczystości ciekłych w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Dostawcę nieczystości ciekłych,
- 3) wstrzymać Dostawcy dostęp do stacji zlewnej w przypadku nieuregulowania opłat za zrzut nieczystości ciekłych za zaległość w płaceniu zobowiązań przekraczający 14 dni,
- 4) wstrzymać Dostawcy dostęp do stacji zlewnej w przypadku cofnięcia lub braku zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych,
- 5) wstrzymać Dostawcy dostęp do stacji zlewnej w przypadku braku aktualnej umowy na świadczenie usług w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków
- 6) pobierania od Dostawcy opłat za wprowadzanie nieczystości ciekłych wg stawek obowiązujących w JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu,
- 7) otrzymać od Dostawcy nieczystości ciekłych informację o pochodzeniu i rodzaju ścieków wprowadzanych do stacji zlewnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1716),
- 8) nie przyjąć od Dostawcy ścieków w przypadku nieprzestrzegania zasad, o których mowa w § 3 Regulaminu. W przypadku przekroczenia parametrów pH i temperatury wstrzymanie przyjęcia ścieków może nastąpić automatycznie,
- 9) wstrzymać odbiór ścieków od Dostawcy, gdy jest to uzasadnione procesami technologicznymi związanymi z oczyszczaniem ścieków,
- 10) obciążyć kosztami udroźnienia i naprawy stacji zlewnej w przypadku wprowadzenia do stacji zlewnej ścieków określonych w §3 niniejszego Regulaminu,
- 11) obciążyć Dostawcę kosztami naprawy w przypadku świadomego działania skutkującego uszkodzeniem stacji zlewnej,
- 12) żądać od Dostawcy podpisania protokołu z wyrządzonej szkody, w przypadku jeżeli zaistnieje ona z powodu leżącego po stronie Dostawcy.

#### §6.

Dostawca nieczystości ciekłych ma obowiązek:

- 1) wprowadzania nieczystości ciekłych wyłącznie do stacji zlewnej,
  - 2) wprowadzania do stacji zlewnej nieczystości ciekłych o stanie i składzie określonym w Umowie oraz niniejszym Regulaminie,
  - 3) przekazania informacji o pochodzeniu i rodzaju ścieków wprowadzanych do stacji zlewnej,
  - 4) posługiwać się otrzymanym od Odbiorcy nieczystości ciekłych brelokiem identyfikacyjnym umożliwiającym zrzut ścieków na stacji zlewnej. W przypadku zgubienia lub zniszczenia breloka identyfikacyjnego, Odbiorca wyda nowy identyfikator na pisemny wniosek Dostawcy. Wydanie nowego breloka w przypadku zgubienia lub zniszczenia jest płatne. Zabrania się zamiany identyfikatorów elektronicznych i zrzutu nieczystości ciekłych na podstawie innego identyfikatora niż ten, który został wydany Dostawcy przy zawieraniu Umowy, a także udostępniania identyfikatora osobom trzecim,
- 

- 5) właścicielem identyfikatora elektronicznego jest JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu. W przypadku rozwiązania Umowy, Dostawca zobowiązany jest do zwrotu identyfikatora Odbiorcy.
- 6) korzystać tylko z pojazdów asenizacyjnych wskazanych we wniosku o zawarcie Umowy,
- 7) pojazdy asenizacyjne, którymi dowożone są nieczystości ciekłe powinny spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 193, poz.1617), w szczególności powinny być wyposażone w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz sprawny układ sterowania systemu napełniania i opróżniania zbiornika,
- 8) stan techniczny pojazdu powinien gwarantować nie zanieczyszczanie miejsca zrzutu nieczystości ciekłych oraz trasy przejazdu samochodu asenizacyjnego,
- 9) każdorazowo spłukać powierzchnię placu manewrowego z rozlanych nieczystości po zakończeniu ich zrzutu do stacji zlewnej,
- 10) stosowania się do wytycznych zawartych w Instrukcji korzystania ze stacji zlewnej, stanowiącej załącznik Nr 3 do Regulaminu.

#### §7.

Dostawcy zakazuje się:

- 1) napełniania jakichkolwiek zbiorników wodą z punktów czerpalnych zlokalizowanych na terenie stacji zlewnej i oczyszczalni ścieków,
- 2) palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie stacji zlewnej,
- 3) jakiegokolwiek ingerencji w system odbioru ścieków na stacji zlewnej.
- 4) mycia pojazdów asenizacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków.

#### §8.

- 1) Kontrola jakości wprowadzanych nieczystości ciekłych odbywać się będzie wrywkowo przez pracownika JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu.
- 2) Pobrana do analiz próbka kontrolna odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Dostawcy, a następnie zostanie przekazana do akredytowanego laboratorium, celem wykonania analizy ścieków. Z pobrania próbki sporządzony zostanie protokół, o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 4 do Regulaminu.
- 3) Wyniki badań laboratoryjnych stanowią podstawę do stwierdzenia przekroczenia warunków Umowy w zakresie poziomu wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dowożonych i stanowią podstawę do naliczenia kary za przekroczenie dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń ścieków dowożonych.
- 4) W przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów ścieków dowożonych rachunek za wykonanie badań w akredytowanym laboratorium ponosi Dostawca.

#### § 9.

Rozliczenia za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej prowadzone będą na podstawie:

- 1) Ceny 1 m<sup>3</sup> ścieków zgodnie z aktualnym cennikiem Odbiorcy,
  - 2) Ilości dostarczanych nieczystości ciekłych,
  - 3) Opłaty dodatkowej wynikającej z przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dostarczanych do stacji zlewnej określonych – załącznik Nr 2 do Regulaminu.
- 

§10.

Ilość wprowadzonych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej określana jest przez moduł pomiarowy stacji zlewnej przy każdym wprowadzaniu ścieków, a w przypadku jego uszkodzenia przyjmowana jest maksymalna pojemność zbiornika pojazdu asenizacyjnego. Przyjmuje się, że zafakturowana ilość nieczystości płynnych nie może być mniejsza niż 1 m<sup>3</sup>.

§11.

Wprowadzanie nieczystości ciekłych w miejscu innym niż stacja zlewna jest nielegalne i podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537).

§12.

- 1) Stacja zlewna przyjmuje nieczystości ciekłe:
  - a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
  - b) w sobotę, niedzielę i święta stacja zlewna będzie nieczynna.
- 2) Wystąpienie przerw w przyjmowaniu nieczystości ciekłych może mieć miejsce w przypadku:
  - a) wykonywania planowanych prac konserwacyjnych i remontowych,
  - b) wystąpienia awarii i związanej z tym konieczności jej usunięcia,
  - c) wystąpienia klęsk żywiołowych,
  - d) braku technicznych możliwości oczyszczenia ścieków spowodowanych zbyt dużą ilością ścieków dopływających na oczyszczalnię w okresach roztopów, wzmożonych opadów deszczu, śniegu itp.
- 3) O sytuacji, o której mowa w ust. 2, Odbiorca powiadamia bezzwłocznie Dostawcę telefonicznie.

§13.

Odbiorca nieczystości ciekłych zobowiązany jest do zawiadomienia Dostawcy nieczystości ciekłych o planowanych zmianach warunków technicznych wprowadzania nieczystości.

§14.

- 1) Dostawca nieczystości ciekłych ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług.
- 2) Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie.
- 3) Dzierżawca stacji zlewnej jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej złożenia.
- 4) Rozpatrzenie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

§15.

- 1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Umowy, zawartej pomiędzy Dostawcą, a Odbiorcą.
  - 2) Regulamin stanowi załącznik do Umowy na odbiór nieczystości ciekłych, zawartej pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany zapisów Regulaminu bez zmiany Umowy.
  - 3) Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 lipca 2024 r.
- 

**Załączniki:**

Załącznik Nr 1 – Wzór potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych.

Załącznik Nr 2 – Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz zasady dopłat za ich przekroczenie.

Załącznik Nr 3 – Instrukcja korzystania ze stacji zlewnej

Załącznik Nr 4 – Protokół poboru próby kontrolnej nieczystości ciekłych z wozu asenizacyjnego.

**PREZES ZARZĄDU**

*Wojciech Kłosowicz*

MIĘDZYSZKOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
SPÓŁKA Z O.O.  
ul. Marii Konopnickiej 10  
38-460 Jedlicze  
tel. (0-13) 43 521 51, (0-13) 43 521 52  
Kont. 370372858 NIP 684-000-09-04

## WZÓR POTWIERDZENIA ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

| Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych                                                                                                                                                                                               | Odcinek dla właściciela stacji zlewnej                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ....<br>(nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)                                                                                                                                                              | 1. ....<br>(nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych )                                                                                                                                                             |
| 2. ....<br>(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)                                                                                                                                                         | 2. ....<br>(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)                                                                                                                                                         |
| 3. 1) .....<br>2) .....<br>3) .....<br>(nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub osadnik w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków)                | 3. 1) .....<br>2) .....<br>3) .....<br>(nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub osadnik w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków)                |
| 4. 1) .....<br>2) .....<br>3) .....<br>(adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków wraz ze wskazaniem rodzaju instalacji z której nastąpił odbiór nieczystości ciekłych) <sup>1)</sup> | 4. 1) .....<br>2) .....<br>3) .....<br>(adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków wraz ze wskazaniem rodzaju instalacji z której nastąpił odbiór nieczystości ciekłych) <sup>1)</sup> |
| 5. ....m <sup>3</sup><br>(objętość odebranych nieczystości ciekłych)                                                                                                                                                                     | 5. ....m <sup>3</sup><br>(objętość odebranych nieczystości ciekłych)                                                                                                                                                                     |
| 6. ....<br>(rodzaj nieczystości ciekłych) <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                  | 6. ....<br>(rodzaj nieczystości ciekłych) <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                  |
| 7. ....<br>(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)                                                                                                                                                                                     | 7. ....<br>(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)                                                                                                                                                                                     |
| 8. Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych<br><br>.....<br>.....<br>.....<br><br>(data, imię i nazwisko lub nazwa oraz adres właściciela stacji zlewnej lub osoby przez niego upoważnionej) <sup>3)</sup>                            | 8. Potwierdzenie przyjęcia ścieków do stacji zlewnej<br><br>.....<br>.....<br>.....<br><br>(data, podpis dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez niego upoważnionej) <sup>3)</sup>                                                |

Objaśnienia:

- <sup>1)</sup> Zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków  
<sup>2)</sup> Bytowe albo przemysłowe  
<sup>3)</sup> Jeżeli nieczystości ciekłe nie są wprowadzane do bezobsługowej, zautomatyzowanej stacji zlewnej

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz zasady dopłat za ich przekroczenie

1. Dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dowożonych do stacji zlewnej określa poniższa tabela:

| Lp. | Wskaźnik zanieczyszczeń | Jednostka            | Wartości dopuszczalne |
|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.  | pH                      | -                    | 6,5 – 9,5             |
| 2.  | Temperatura             | °C                   | 35                    |
| 3.  | BZT <sub>5</sub>        | mg O <sub>2</sub> /l | 800                   |
| 4.  | ChZT                    | mg O <sub>2</sub> /l | 1600                  |
| 5.  | Zawiesina ogólna        | mg/l                 | 550                   |
| 6.  | Azot                    | mgN/l                | 150                   |
| 7.  | Fosfor                  | mgP/l                | 25                    |

2. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dowożonych stanowią wyniki laboratoryjnych analiz parametrów fizyko-chemicznych próbek ścieków. Analizy laboratoryjne pobranych próbek ścieków wykonuje akredytowane laboratorium.
3. Za przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach wprowadzonych do stacji zlewnej naliczana będzie Dostawcy ścieków kara umowna obliczona wg zasad określonych poniżej:
- 1) Za przekroczenie odczynu pH kara wynosi:
    - a) 200% stawki podstawowej dla ścieków o odczynie pH w przedziale 4,5-6,49 lub 9,51-11,00pH
    - b) 300% stawki podstawowej dla ścieków o odczynie pH w przedziale poniżej 4,5 lub powyżej 11,00 pH.
  - 2) Za przekroczenie BZT<sub>5</sub>, ChZT<sub>5</sub>, zawiesiny ogólnej, azotu, fosforu kara wynosi:
    - a) 100% stawki podstawowej dla ścieków o przekroczonych parametrach do 20% wartości dopuszczalnej
    - b) 150% stawki podstawowej dla ścieków o przekroczonych parametrach w przedziale od 21%-50% wartości dopuszczalnej
    - c) 200% stawki podstawowej dla ścieków o przekroczonych parametrach w przedziale od 51%-75% wartości dopuszczalnej
    - d) 250% stawki podstawowej dla ścieków o przekroczonych parametrach w przedziale od 76%-100% wartości dopuszczalnej
    - e) 300% stawki podstawowej dla ścieków o przekroczonych parametrach ponad 100% wartości dopuszczalnej.
  - 3) W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń kilku wskaźników zanieczyszczeń opłata (kara umowna) naliczana będzie tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą z opłat jednostkowych.
  - 4) Kara umowna jest niezależna od opłaty za przyjęcie nieczystości ciekłych obowiązującej w cenniku JPGKiM Sp. z o.o. Stanowi ona równoważność dodatkowych kosztów oczyszczania ścieków i będzie naliczana za stwierdzoną objętość ścieków wprowadzanych do stacji zlewnej z danej beczki asenizacyjnej.

### Instrukcja korzystania i Obsługi Stacji Zlewnej FEKO+

1. Ustawić pojazd z beczką asenizacyjną w taki sposób, aby możliwe było podłączenie węża stacji zlewnej do beczki
  2. Podłączyć wąż stacji zlewnej do beczki asenizacyjnej. Otworzyć zwór beczki.
  3. Przyłożyć brelok-identyfikator do czytnika znajdującego się na szafce sterującej. Na ekranie powinna pokazać się informacja o dostawcy
  4. Wybrać rodzaj ścieków za pomocą klawiatury zamontowanej w szafce sterującej (B- ścieki bytowe, O- osady ściekowe)
  5. Wpisać adres pochodzenia ścieków (gmina, miejscowość, ulica, nr posesji). Uzupełniając poszczególne pola pojawiają się podpowiedzi. Klawiszami ↑ i ↓ można wybrać nazwę z listy podpowiedzi. Można nazwę wpisać za pomocą liter na klawiaturze lub panelu dotykowego. Po poprawnym wpisaniu nazwy wpis zatwierdza się klawiszem Enter (↵). Błędnie wpisaną literę można usunąć przyciskając klawisz Backspace (←)
- Porada:* Chcąc wpisać polskie znaki (np. ł, ń, itp.) wystarczy nacisnąć klawisz odpowiadający polskiemu znakowi. Przykładowo wpisując nazwę Łódź korzysta się z klawiszy [L], [O], [D], [Z].
- Jeśli nie jest możliwe wpisanie nazwy miejscowości lub ulicy należy fakt zgłosić osobie zarządzającej stacją zlewną.
6. Można wpisać maksymalnie 3 adresy pochodzenia ścieków. Aby wpisać kolejny adres należy nacisnąć klawisz N.
  7. Po wpisaniu adresu lub adresów pochodzenia ścieków należy rozpocząć zrzut. W tym celu należy nacisnąć klawisz Z.

**Uwaga: Zrzut powinien odbywać się w sposób grawitacyjny; bez użycia pompy zamontowanej w beczce. Użycie pompy podczas zrzutu może zawyżyć ilość zrzucanych ścieków**

8. Czas, w którym po potwierdzeniu zrzutu należy rozpocząć zrzut ustawiony jest na 60s.
  9. Po zakończeniu zrzutu należy odłączyć wąż od beczki asenizacyjnej.
  10. Pobrać kwit potwierdzający zrzut. Kwit drukowany jest na drukarce zamontowanej w szafce sterującej.
- 

**Protokół poboru próby kontrolnej nieczystości ciekłych z wozu asenizacyjnego**

Nazwa firmy przewozowej:

.....  
.....  
.....

Nr rejestracyjny pojazdu:

.....

Miejsce pochodzenia nieczystości ciekłych /adres/:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ilość nieczystości przywiezionych pojazdem z którego pobrano próbkę: .....m<sup>3</sup>

Data ..... Godzina .....

.....  
Przedstawiciel Odbiorcy

.....  
Przedstawiciel Dostawcy

